



Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO REGOLATORE GENERALE
DEGLI ACQUEDOTTI DELLA SARDEGNA

REVISIONE 2006

**ALL. 5 - STATO DI FATTO
ACQUEDOTTI IN ESERCIZIO**
VOL. II - Schede monografiche per i Comuni del Sassarese

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Alghero** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90003)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	38.145	360	13.732	476	18.157	5.262.789
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1.906	192	365	287	547	139.886
Nuclei e case sparse	4.153	156	647	233	967	247.962
Totale popol. residente	44.204					
Popol. fluttuante stag.	45.784	460	21.060	460	21.060	1.990.170
		TOTALE	35.804	TOTALE	40.731	7.640.807
		PARI A		(l/s)	471,42	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	494,99	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	408,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Alghero	38.145	39.478
Baia di Conte		809
cs	4.153	
Fertilia	1.298	2.512
Guardia Grande	11	1.123
Le Bombarde		567
Maristella	429	921
Pischina Salida	19	
S. Maria La Palma	127	254
Sa Segada	17	
Tramariglio	5	120

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Anela** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90004)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	916	192	175	287	262	67.068
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	15	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	931					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	177	TOTALE	265	67.834
		PARI A		(l/s)	3,07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,22	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Anela	916	
cs	15	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ardara** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90005)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	723	192	138	287	207	52.888
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	159	156	24	233	37	9.198
Totale popol. residente	882					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	162	TOTALE	244	62.086
		PARI A		(l/s)	2,82	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,97	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,80	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ardara	723	
cs	159	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Banari** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90007)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	756	192	145	287	216	55.571
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	756					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	145	TOTALE	216	55.571
		PARI A		(l/s)	2,50	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,63	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,50	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Banari		756				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Benetutti** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90008)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.263	192	434	287	649	166.330
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	2.263					
Popol. fluttuante stag.	264	460	121	460	121	11.434
		TOTALE	555	TOTALE	770	177.764
		PARI A		(l/s)	8,91	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	9,36	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Benetutti	2.263	264

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bessude** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90010)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	521	192	100	287	149	38.325
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	522					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	100	TOTALE	149	38.325
		PARI A		(l/s)	1,72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,81	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bessude	521	
cs	1	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bonnanaro** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90011)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.207	192	231	287	346	88.530
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	3	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.210					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	231	TOTALE	346	88.530
		PARI A		(l/s)	4,00	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bonnanaro	1.207	
cs	3	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bono** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90012)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.060	192	779	287	1.165	298.551
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	4.068					
Popol. fluttuante stag.	334	460	153	460	153	14.458
		TOTALE	933	TOTALE	1.319	313.392
		PARI A		(l/s)	15,27	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,03	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	14,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bono	4.060	334
cs	8	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bonorva** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90013)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.512	192	866	287	1.294	331.894
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	40	192	7	287	11	2.682
Nuclei e case sparse	80	156	12	233	18	4.599
Totale popol. residente	4.632					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	885	TOTALE	1.323	339.175
		PARI A		(l/s)	15,31	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,08	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bonorva	4.512	
cs	80	
S. Barbara	40	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Borutta** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90015)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	366	192	70	287	105	26.827
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	4	192	0	287	1	0
Nuclei e case sparse	7	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	377					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	71	TOTALE	107	27.210
		PARI A		(l/s)	1,24	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,30	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Borutta	366	
cs	7	
S.Pietro di Sorres	4	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bottidda** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90016)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	845	192	162	287	242	62.086
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	15	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	860					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	164	TOTALE	245	62.852
		PARI A		(l/s)	2,84	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,98	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	17,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bottidda	845	
cs	15	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bultei** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90018)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.366	192	262	287	392	100.411
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.370					
Popol. fluttuante stag.	222	460	102	460	102	9.639
		TOTALE	364	TOTALE	494	110.050
		PARI A		(l/s)	5,72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,00	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bultei	1.366	222
cs	4	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Bulzi** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90019)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	676	192	129	287	194	49.439
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	13	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	689					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	131	TOTALE	197	50.205
		PARI A		(l/s)	2,28	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,39	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Bulzi	676	
cs	13	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Burgos** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90020)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.104	192	211	287	316	80.865
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	22	192	4	287	6	1.533
Nuclei e case sparse	4	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	1.130					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	215	TOTALE	322	82.398
		PARI A		(l/s)	3,73	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,91	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Burgos	1.104	
cs	4	
Foresta Burgos	22	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cargeghe** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90022)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	628	192	120	287	180	45.990
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	19	192	3	287	5	1.149
Nuclei e case sparse	40	156	6	233	9	2.299
Totale popol. residente	687					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	129	TOTALE	194	49.438
		PARI A		(l/s)	2,25	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,36	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,20	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cargeghe	628	
cs	40	
Stazione di Campomela	19	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2004

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Castelsardo** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90023)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.371	192	839	287	1.254	321.546
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1.339	192	257	287	384	98.495
Nuclei e case sparse	52	156	8	233	12	3.066
Totale popol. residente	5.762					
Popol. fluttuante stag.	6.197	460	2.850	460	2.850	269.325
		TOTALE	3.954	TOTALE	4.500	692.432
		PARI A		(l/s)	52,08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	54,69	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	53,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Castelsardo	4.371	3.868
Cala Ostina		200
cs	52	
Lu Bagnu	1.101	1.745
Multeddu	79	
Pedra Sciolta	51	
Punta Tramontana	5	41
Rasciada		131
S.Giovanni	51	
Sa Ferula		49
Su Naiora		163
Terrabianca	52	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cheremule** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90024)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	558	192	107	287	160	41.007
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	558					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	107	TOTALE	160	41.007
		PARI A		(l/s)	1,85	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,94	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Cheremule		558				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Chiaramonti** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90025)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.878	192	360	287	538	137.970
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	166	156	25	233	38	9.581
Totale popol. residente	2.044					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	385	TOTALE	576	147.551
		PARI A		(l/s)	6,67	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,00	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	8,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Chiaramonti	1.878	
cs	166	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Codrongianus** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90026)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.241	192	238	287	356	91.213
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	109	156	17	233	25	6.515
Totale popol. residente	1.350					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	255	TOTALE	381	97.728
		PARI A		(l/s)	4,41	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,63	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Codrongianus	1.241	
cs	109	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Cossoine** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90027)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.077	192	206	287	309	78.949
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.077					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	206	TOTALE	309	78.949
		PARI A		(l/s)	3,58	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,76	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Cossoine	1.077	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Erula** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90088)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	448	192	86	287	128	32.959
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	278	192	53	287	79	20.312
Nuclei e case sparse	97	156	15	233	22	5.748
Totale popol. residente	823					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	154	TOTALE	229	59.019
		PARI A		(l/s)	2,65	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,78	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Erula	448	
Cabrana	47	
cs	97	
S. Giuseppe	22	
Sa Inistra	26	
Sa Mela	140	
Tettile	43	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Esporlatu** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90028)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	459	192	88	287	131	33.726
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	459					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	88	TOTALE	131	33.726
		PARI A		(l/s)	1,52	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,59	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,50	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Esporlatu		459				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Florinas** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90029)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.628	192	312	287	467	119.574
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	1.633					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	312	TOTALE	468	119.574
		PARI A		(l/s)	5,42	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,69	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,85	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Florinas	1.628	
cs	5	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Giave** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90030)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	713	192	136	287	204	52.122
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	724					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	137	TOTALE	206	52.505
		PARI A		(l/s)	2,38	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,50	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Giave	713	
cs	11	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Illorai** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90031)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.169	192	224	287	335	85.848
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	10	192	1	287	2	383
Nuclei e case sparse	79	156	12	233	18	4.599
Totale popol. residente	1.258					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	237	TOTALE	355	90.830
		PARI A		(l/s)	4,11	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,31	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	12,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Illorai	1.169	
cs	79	
Stazione del Tirso	10	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ittireddu** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90032)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	572	192	109	287	164	41.774
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	71	156	11	233	16	4.215
Totale popol. residente	643					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	120	TOTALE	180	45.989
		PARI A		(l/s)	2,08	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,19	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ittireddu	572	
cs	71	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ittiri** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90033)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	9.715	220	2.137	316	3.069	819.005
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	28	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	9.743					
Popol. fluttuante stag.	252	460	115	460	115	10.867
		TOTALE	2.256	TOTALE	3.190	831.405
		PARI A		(l/s)	36,92	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	38,77	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	39,25	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ittiri	9.715	252
cs	28	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Laerru** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90034)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.114	192	213	287	319	81.632
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	17	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	1.131					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	215	TOTALE	322	82.398
		PARI A		(l/s)	3,73	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,91	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Laerru	1.114	
cs	17	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mara** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90038)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	925	192	177	287	265	67.835
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	2	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	927					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	177	TOTALE	265	67.835
		PARI A		(l/s)	3,07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,22	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Mara	925	
cs	2	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Martis** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90039)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	640	192	122	287	183	46.756
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	53	156	8	233	12	3.066
Totale popol. residente	693					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	130	TOTALE	195	49.822
		PARI A		(l/s)	2,26	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,37	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,40	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Martis	640	
cs	53	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Monteleone Roccadoria** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90040)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	140	192	26	287	40	9.964
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	140					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	26	TOTALE	40	9.964
		PARI A		(l/s)	0,46	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	0,49	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Monteleone Roccadoria		140				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Mores** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90042)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.968	192	377	287	564	144.485
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	206	156	32	233	47	12.264
Totale popol. residente	2.174					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	409	TOTALE	611	156.749
		PARI A		(l/s)	7,07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,43	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,70	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Mores	1.968	
cs	206	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Muros** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90043)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	710	192	136	287	203	52.122
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	83	192	15	287	23	5.748
Nuclei e case sparse	29	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	822					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	155	TOTALE	232	59.403
		PARI A		(l/s)	2,69	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,60	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Muros	710	
cs	29	
Scala di Giocca	83	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nughedu San Nicolò** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90044)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.153	192	221	287	330	84.698
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	20	156	3	233	4	1.149
Totale popol. residente	1.173					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	224	TOTALE	334	85.847
		PARI A		(l/s)	3,87	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	4,06	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nughedu San Nicolò	1.153	
cs	20	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nule** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90045)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.699	192	326	287	487	124.939
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	1.699					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	326	TOTALE	487	124.939
		PARI A		(l/s)	5,64	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,92	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nule	1.699	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Nulvi** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90046)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.202	192	614	287	918	235.315
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	5	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	3.207					
Popol. fluttuante stag.	336	460	154	460	154	14.553
		TOTALE	768	TOTALE	1.073	249.868
		PARI A		(l/s)	12,42	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13,04	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	11,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Nulvi	3.202	336
cs	5	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Olmedo** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90048)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.033	192	582	287	870	223.051
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	136	156	21	233	31	8.048
Totale popol. residente	3.169					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	603	TOTALE	901	231.099
		PARI A		(l/s)	10,43	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	10,95	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	13,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Olmedo	3.033	
cs	136	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Osilo** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90050)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.391	192	651	287	973	249.495
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	346	192	66	287	99	25.294
Nuclei e case sparse	47	156	7	233	10	2.682
Totale popol. residente	3.784					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	724	TOTALE	1.082	277.471
		PARI A		(l/s)	12,52	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13,15	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	10,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Osilo	3.391	
cs	47	
Lungo Valle	14	
Pirastreddu	88	
S. Lorenzo	121	
S. Vittoria	123	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ossi** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90051)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	6.144	220	1.351	316	1.941	517.770
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	238	156	37	233	55	14.180
Totale popol. residente	6.382					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	1.388	TOTALE	1.996	531.950
		PARI A		(l/s)	23,10	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	24,26	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	19,90	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ossi	6.144	
cs	238	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ozieri** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90052)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	9.160	220	2.015	316	2.894	772.248
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1.835	192	352	287	526	134.904
Nuclei e case sparse	1.251	156	195	233	291	74.733
Totale popol. residente	12.246					
Popol. fluttuante stag.	584	460	268	460	268	25.326
		TOTALE	2.830	TOTALE	3.979	1.007.211
		PARI A		(l/s)	46,05	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	48,36	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	47,10	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ozieri	9.160	584
Chilivani	441	
cs	1.251	
Fraigas	46	
S. Nicola	1.348	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Padria** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90053)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	918	192	176	287	263	67.452
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	918					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	176	TOTALE	263	67.452
		PARI A		(l/s)	3,04	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Padria	918	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pattada** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90055)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.458	192	663	287	992	254.094
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	123	192	23	287	35	8.814
Nuclei e case sparse	103	156	16	233	23	6.132
Totale popol. residente	3.684					
Popol. fluttuante stag.	616	460	283	460	283	26.743
		TOTALE	985	TOTALE	1.333	295.783
		PARI A		(l/s)	15,43	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	22,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pattada	3.458	616
Bantine	123	
cs	103	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Perfugas** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90056)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.215	192	425	287	635	162.881
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	393	192	75	287	112	28.743
Nuclei e case sparse	103	156	16	233	23	6.132
Totale popol. residente	2.711					
Popol. fluttuante stag.	529	460	243	460	243	22.963
		TOTALE	759	TOTALE	1.013	220.719
		PARI A		(l/s)	11,72	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	12,31	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Perfugas	2.215	529
Campudulimu	40	
cs	103	
Falzittu	28	
Littu Erede	11	
Lumbardu	83	
Modditonalza	58	
Sa contra	62	
Sas contreddas	43	
Sas Tanchittas	68	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Ploaghe** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90057)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	5.089	220	1.119	316	1.608	428.856
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	31	156	4	233	7	1.533
Totale popol. residente	5.120					
Popol. fluttuante stag.	1.176	460	540	460	540	51.030
		TOTALE	1.663	TOTALE	2.155	481.419
		PARI A		(l/s)	24,94	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	26,19	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	16,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Ploaghe	5.089	1.176
cs	31	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Porto Torres** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90058)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	22.759	271	6.167	374	8.511	2.363.502
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	153	192	29	287	43	11.114
Nuclei e case sparse	580	156	90	233	135	34.492
Totale popol. residente	23.492					
Popol. fluttuante stag.	1.804	460	829	460	829	78.340
		TOTALE	7.115	TOTALE	9.518	2.487.448
		PARI A		(l/s)	110,16	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	115,67	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	180,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Porto Torres	22.759	1.804
cs LAsinara	4	
cs Porto Torres	576	
La Reale	2	
LAsinara Cala dOliva	151	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Pozzomaggiore** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90059)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.266	192	627	287	937	240.297
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	3.266					
Popol. fluttuante stag.	986	460	453	460	453	42.808
		TOTALE	1.080	TOTALE	1.390	283.105
		PARI A		(l/s)	16,09	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	16,89	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	16,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Pozzomaggiore	3.266	986

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Putifigari** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90060)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	749	192	143	287	214	54.804
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	16	156	2	233	3	766
Totale popol. residente	765					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	145	TOTALE	217	55.570
		PARI A		(l/s)	2,51	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,64	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Putifigari	749	
cs	16	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Romana** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90061)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	686	192	131	287	196	50.205
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	686					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	131	TOTALE	196	50.205
		PARI A		(l/s)	2,27	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,38	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	2,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Romana		686				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Santa Maria Coghinas** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90087)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.369	192	262	287	392	100.411
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	136	192	26	287	39	9.964
Nuclei e case sparse	21	156	3	233	4	1.149
Totale popol. residente	1.526					
Popol. fluttuante stag.	309	460	142	460	142	13.419
		TOTALE	433	TOTALE	577	124.943
		PARI A		(l/s)	6,68	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	7,01	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	5,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Santa Maria Coghinas	1.369	309
Buroni	29	
Casteldoria	1	
cs	21	
Isolana	19	
La Scalitta	45	
Longareddu	42	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sassari** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90064)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	108.411	408	44.231	540	58.541	16.951.530
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	10.713	271	2.903	374	4.006	1.112.574
Nuclei e case sparse	15.168	156	2.366	233	3.534	906.769
Totale popol. residente	134.292					
Popol. fluttuante stag.	16.268	460	7.483	460	7.483	707.143
		TOTALE	56.983	TOTALE	73.564	19.678.016
		PARI A		(l/s)	851,44	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	894,01	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	868,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sassari	108.411	1.935
Argentiera	93	12.314
Bancali	582	
Bancali II	129	
Baratz	14	
Biancareddu	120	
Bonassai	20	
Caffe Roma	72	
Campanedda	61	
Canaglia	31	
cs	15.168	
Filigheddu	148	
La Corte	159	
La Lacuna	34	
La Landrigga	188	
La Muntagna	24	
La Pedraia	120	
Le Querce	63	
Li Punti	4.809	
Mandra di I'Inu	114	
Monte Casteddu	41	
Monte Forte	148	
Monte Oro	155	
Ottava	957	14
Palmadula	258	
Pian de Sorres	108	
Platamona	33	
Platamona Occ.		296
Porto Ferro		1.709
Rumanedda	506	
S. Camillo	41	
S. Giovanni	1.085	
S. Giusta	24	
S. Quirico	47	
Saccheddu	57	
Truncu Reale	106	
Villa Gorizia	122	
Viziliu	64	
Zuari	180	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sedini** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90065)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.439	192	276	287	412	105.777
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	43	192	8	287	12	3.066
Nuclei e case sparse	61	156	9	233	14	3.449
Totale popol. residente	1.543					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	293	TOTALE	438	112.292
		PARI A		(l/s)	5,07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,32	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	16,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sedini	1.439	
cs	61	
Littigheddu	43	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Semestene** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90066)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	296	192	56	287	84	21.462
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse						
Totale popol. residente	296					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	56	TOTALE	84	21.462
		PARI A		(l/s)	0,97	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	1,02	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	3,00	
POPOLAZIONI al 2001		RESID.	FLUTT.			
Semestene		296				

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sennori** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90067)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	8.029	220	1.766	316	2.537	676.819
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	91	156	14	233	21	5.365
Totale popol. residente	8.120					
Popol. fluttuante stag.	380	460	174	460	174	16.443
		TOTALE	1.954	TOTALE	2.732	698.627
		PARI A		(l/s)	31,62	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	33,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	42,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sennori	8.029	380
cs	91	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Siligo** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90068)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.043	192	200	287	299	76.650
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	41	192	7	287	11	2.682
Nuclei e case sparse	26	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	1.110					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	211	TOTALE	316	80.865
		PARI A		(l/s)	3,66	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,84	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Siligo	1.043	
Binzamanna	41	
cs	26	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Sorso** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90069)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	14.040	271	3.804	374	5.250	1.457.883
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	910	192	174	287	261	66.685
Nuclei e case sparse	696	156	108	233	162	41.391
Totale popol. residente	15.646					
Popol. fluttuante stag.	20.868	460	9.599	460	9.599	907.105
		TOTALE	13.685	TOTALE	15.272	2.473.064
		PARI A		(l/s)	176,76	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	185,60	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	95,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Sorso	14.040	3.035
Arboriamar	49	4.927
Centro Commerciale	331	
cs	696	
Eden Beach	75	3.311
Marritza	18	315
Platamona	30	9.243
S. Michele	72	
Serralonga	176	
Taniga-Malafede	14	
Terrada	51	
Tonnara	40	37
Trunconi	54	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Stintino** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90089)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	820	192	157	287	235	60.170
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	328	192	62	287	94	23.761
Nuclei e case sparse	95	156	14	233	22	5.365
Totale popol. residente	1.243					
Popol. fluttuante stag.	18.128	460	8.338	460	8.338	787.941
		TOTALE	8.571	TOTALE	8.689	877.237
		PARI A		(l/s)	100,57	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	105,60	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	77,30	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Stintino	820	634
Cala dei rosmarini		1.263
Capo Falcone		5.322
cs	95	
Di Palma		253
Ezimannu		25
Italo Belga		808
L Ancora		1.315
Le Vele	100	1.208
Nodigheddu	20	25
Pischina Salidda	5	
Pozzo San Nicola	150	253
Punta Negra		1.011
Punta Ommia		404
Punta su Torrione		1.768
Rocca Ruja	41	
Saline		2.526
Tanca Marina		404
Tonnara Saline	12	909

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tergu** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90086)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	315	192	60	287	90	22.995
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	280	192	53	287	80	20.312
Nuclei e case sparse	50	156	7	233	11	2.682
Totale popol. residente	645					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	120	TOTALE	181	45.989
		PARI A		(l/s)	2,09	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	2,20	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	4,25	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tergu	315	
Bachile Corte	39	
Caldeddu	51	
cs	50	
Pulpaggiu	190	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Thiesi** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90071)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.407	192	654	287	977	250.645
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	1	156	0	233	0	0
Totale popol. residente	3.408					
Popol. fluttuante stag.	365	460	167	460	167	15.781
		TOTALE	821	TOTALE	1.144	266.426
		PARI A		(l/s)	13,24	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	13,90	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	25,90	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Thiesi	3.407	365
cs	1	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tissi** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90072)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.890	192	362	287	542	138.736
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	27	156	4	233	6	1.533
Totale popol. residente	1.917					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	366	TOTALE	548	140.269
		PARI A		(l/s)	6,34	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	6,66	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	9,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tissi	1.890	
cs	27	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Torralba** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90073)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.049	192	201	287	301	77.033
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	22	192	4	287	6	1.533
Nuclei e case sparse	33	156	5	233	7	1.916
Totale popol. residente	1.104					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	210	TOTALE	314	80.482
		PARI A		(l/s)	3,63	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	3,82	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	7,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Torralba	1.049	
cs	33	
Scalo Ferroviario	22	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Tula** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90075)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.623	192	311	287	465	119.190
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	52	192	9	287	14	3.449
Nuclei e case sparse	42	156	6	233	9	2.299
Totale popol. residente	1.717					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	326	TOTALE	488	124.938
		PARI A		(l/s)	5,65	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	5,93	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,90	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Tula	1.623	
cs	42	
Sa Sia	14	
Sos Saliceddos	26	
Su Montiju	12	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Uri** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90076)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	3.341	192	641	287	958	245.663
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	6	156	0	233	1	0
Totale popol. residente	3.347					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	641	TOTALE	959	245.663
		PARI A		(l/s)	11,10	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	11,65	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	18,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Uri	3.341	
cs	6	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Usini** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90077)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	4.085	192	784	287	1.172	300.468
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	90	156	14	233	20	5.365
Totale popol. residente	4.175					
Popol. fluttuante stag.						
		TOTALE	798	TOTALE	1.192	305.833
		PARI A		(l/s)	13,80	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	14,49	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	19,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Usini	4.085	
cs	90	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Valledoria** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90079)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.898	192	556	287	831	213.087
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	1.129	192	216	287	324	82.782
Nuclei e case sparse	47	156	7	233	10	2.682
Totale popol. residente	4.074					
Popol. fluttuante stag.	8.276	460	3.806	460	3.806	359.667
		TOTALE	4.585	TOTALE	4.971	658.218
		PARI A		(l/s)	57,53	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	60,41	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	37,50	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Valledoria	2.898	57
cs	47	
La Ciaccia	295	1.157
La Moddizza	800	13
Maragnani	24	4.089
San Pietro a Mare	10	2.960

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Viddalba** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90082)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	1.582	192	303	287	454	116.124
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.	254	192	48	287	72	18.396
Nuclei e case sparse	11	156	1	233	2	383
Totale popol. residente	1.847					
Popol. fluttuante stag.	369	460	169	460	169	15.970
		TOTALE	521	TOTALE	697	150.873
		PARI A		(l/s)	8,07	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	8,47	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	6,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Viddalba	1.582	369
cs	11	
Giagazzu	21	
Giuncana	124	
LAvru	22	
Li Reni	19	
Tungoni	68	

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI PER LA SARDEGNA - REVISIONE 2006

ALLEGATO 5 - Schede monografiche - Stato di fatto - Anno di riferimento 2001

Comune di **Villanova Monteleone** - Provincia **SASSARI** (ISTAT 90078)

LOCALITA' PER TIPO DI ABITATO	POPOL. al 2001	GIORNO MEDIO DELL'ANNO		GIORNO DI MAX CONSUMO		VOLUME ANNUO (+5%) mc
		DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	DOTAZIONE l/abxg	FABBISOGNO mc/g	
Centro capoluogo	2.703	192	518	287	775	198.523
Centri > 10000 ab.						
Centri > 5000 ab.						
Centri < 5000 ab.						
Nuclei e case sparse	8	156	1	233	1	383
Totale popol. residente	2.711					
Popol. fluttuante stag.	5.176	460	2.380	460	2.380	224.910
		TOTALE	2.899	TOTALE	3.156	423.816
		PARI A		(l/s)	36,53	
		+ PERDITE 5%		(l/s)	38,35	
		DISPONIBILITA' ATTUALE		(l/s)	15,00	

POPOLAZIONI al 2001	RESID.	FLUTT.
Villanova Monteleone	2.703	5.176
cs	8	